



Megjegyzés:

- Az F09 és F10 helyiségekben a válaszfalak szerelt szerkezetűek. (típus: LTT; fehér)
 - A rendelőkben nyíló öltözők fala 2,40 m magas (egy légtér a rendelővel)
 - A várókban, közlekedőkben a falra ütközésvédő korlát kerül (lásd: részterrajzok)
 - A vizesblokkokban +2,13 m-ig, a rendelőkben a kézmosóknál 1,20 m szélességben +2,13 m-ig; a mosogatók, ill. beépített mosdók felett +0,80 m-től a felső szekrényig (+1,60 m-ig) csempeburkolat készül.
 - A liftaknában 50.50.4 zártselelvény vázon csavarozott BETONYP burkolatú elválasztó fal készül.
- Anyagminőségek:
- 38-as fal: PT-38 NHF falazóblokk
 - 30-as fal: PT-30 NHF falazóblokk (kivéve a jelölt helyeken PT-30 hanggátló falazókéreg)
 - falazóhabarcs: HF-10 cementes mészhabarcs
 - 10 cm-es fal : RIGIPS CW 75/100
 - 12,5 cm-es fal: RIGIPS CW 75/125
 - 16 cm-es fal : RIGIPS CW 75/160 (a fal egyik oldalán a belső réteg öntöltővel kasírozott gk. lap; a fal 1 mm klomgyenértékű)

